



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России
по Ярославской области)**

ул. Кирова, 5/23, г. Ярославль 150000
Телефон 30-04-41, 32-96-24 Факс 79-09-89, 30-57-95
Телетайп 217149 «Трековый»
E-mail: ecc01@mail.adm.yar.ru

30.10.2017 № 4552 -2-1-20

На № 29/17 от 17.10.2017 .

Директору
ООО «Альянс-Монтаж»

В.В. Конциковскому

пр-зд. Ушакова, д.24, г. Ярославль,
150057

На Ваше обращение сообщая, что 24.08.2017 состоялось совместное совещание Департамента образования мэрии города Ярославля и отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.Ярославлю (далее – ОНДиПР по г.Ярославлю). По итогам работы ОНДиПР по г.Ярославлю заместителю мэра города Ярославля по социальной политике Лилееву И.Д. было направлено информационное письмо от 27.09.2017 №2021-2-4 с рекомендациями об усилении контроля за техническим обслуживанием АПС и СОУЭ на объектах образования с приложением типового регламента ТО и ППР АУПС и СОУЭ.

Указанный типовой регламент ТО и ППР АУПС и СОУЭ содержится в РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания». Указанный документ не имеет статус нормативного правового акта и носит рекомендательный характер.

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с п. 63 Правил противопожарного режима в РФ, утверждённых постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 техническое обслуживание систем АПС и СОУЭ осуществляется в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений.

Врио заместителя начальника ГУ -
начальника УНД и ПР

А.В. Кучер